



REFERENCIAS:

SÍMBOLOS (NORMA UNE 2303283)

SÍMBOLO	DESIGNACIÓN
	Extintor Manual ABC 5 kg
	Extintor Manual Halón 5 kg
	Detector de incendio - humo
	Luminaria de emergencia

SÍMBOLOS SIN NORMATIVA

SÍMBOLO	DESIGNACIÓN
	Salida de emergencia- recorrido de evacuación principal
	Barrera - detección de humo

GABRIELA FARABOLINI
INGENIERA EN SEGURIDAD
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD VILLA MARÍA



OBRA: Proyecto CIIDPACOR CITE Villa María

PLANO: Estudio de Protección contra Incendios

CONFECCIONADO POR:
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

PLANO N°

03

Fecha
SEPTIEMBRE 2022

ESCALA
1:100